


Konstrukcja - Ściany piętra



* Istniejący otwór - należy zamurować



** Projektowany otwór - należy wykonać w istniejącej ścianie konstrukcyjnej - DETAL F



Balkon

Balkon nie spełnia wymagań normowych co do obciążenia użytkowego. Wymagane jest ograniczenie jego użytkowania oraz dostępność osób niepowołanych. Zaleca się aby balkon spełniał jedynie funkcję obsługi, takiej jak np. wywieszanie flag, odśnieżanie, bieżące remonty itp. Drzwi wyjściowe na balkon winny być zamykane, bez możliwości udostępniania płyty balkonu osobom niepowołanym.

Stal:
HEB 140 - St3s

Tarcica konstrukcyjna klasy C24

<div><div></div><div>BIURO PROJEKTOWE F.H.U. "ARMAX" Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22</div></div>				
Nazwa obiektu : Remont Miejskiego Domu Ludowego w Lasocinie			Adres obiektu : Gm. Ożarów dz. nr ewid. 3288	
Przedmiot : Konstrukcja - Ściany piętra			Skala : 1:100	Nr rys. 4
	Nazwisko :	Nr upr :	Uprawnienia:	Podpis :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Marcin ROLA	upr. proj. MAP/0065/POOK/08	do proj. konstrukcji bud. bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ :				
SPRAWDZIŁ :	Zbigniew Doktor	227/KL/72	architektoniczne	
Data : 12.2008				Strona :