

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „WZGÓRZE”**  
w Ożarowie  
27-530 Ożarów, ul. Stodolna 5c  
tel./fax (0-15) 861-14-37, 861-17-33

Ożarów, dn. 20.06.2007

miejsowość data

## WYMIANA KOMINA

znak sprawy

**Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 103 poz. 29899 z dnia 25.05.2007r.**

publikacja

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**„Modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie” –  
wymiana komina.**


prowadzonego w trybie:  
**przetargu nieograniczonego**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170 poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

1. W specyfikacji został umieszczony Projekt konstrukcji stalowego komina o wysokości  $H = 40$  m, i  $\varnothing 1,4$  m dla ciepłowni na Osiedlu „WZGÓRZE” Spółdzielni Mieszkaniowej w Ożarowie.

W założeniach materiałowych pkt. 1.4.2. i wytycznych wykonania konstrukcji pkt. 2.1. projektant jednoznacznie określa materiały z jakich mają zostać wykonane elementy komina.

Zamawiający nie dopuszcza użycie zastępczych gatunków stali.

Z poważaniem:  
PREZES ZARZĄDU  
  
Kazimierz Konopka