TRZPIEŃ TZ2 24x24cm - 2szt.
NADPROŻE NZ1 24x65cm - 1szt.
WIENIEC WZ1 24x24cm - 23,8mb
Skala 1:20



PRZEKRÓJ III–III
wieniec WZ1 24x24cm – 23,8mb
skala 1:20



PRZEKRÓJ II–II
nadproże NZ1 24x65cm – 1szt.
skala 1:20



PRZEKRÓJ I–I
trzpień TZ2 24x24cm – 2szt.
skala 1:20



TRZPIEŃ TZ1 24x24cm - 5szt.
Skala 1:20



PRZEKRÓJ I–I
trzpień TZ1 24x24cm – 5szt.
6#12 L=4330 skala 1:20 ø6 co 18cm L=860



ø6 co 18cm L=860 – 19szt.



Beton: C15/20 (B20)
Stal: AI/IIIN
- AIIIN żebrowana
ø - AI gładka

1. Rysunki rozpatrywać razem z projektami branżowymi i architektonicznym.
2. We wszystkich elementach beton po ułożeniu wibrować i pielęgnować.
3. Elementy należy betonować w całości, należy unikać przypadkowych przerw w betonowaniu.
4. Otulenie prętów zbrojenia – 2cm, fundamentów – 5cm.
5. Warstwy wykończeniowe i izolacyjne wg. rysunków architektonicznych.
6. Rozstaw prętów nie więcej niż 25cm lecz nie mniej niż: wymiar kruszywa + 5mm, 20mm, średnica zbrojenia.
7. Stosować zakłady zgodnie z rysunkami, jeżeli nie pokazano inaczej stosować zakłady o długości >= 50 średnic zbrojenia łączącego.
8. Nie wykonywać zakładów w miejscach maksymalnego wytężenia przekroju.
9. Przed przystąpieniem do wytwaryania zbrojenia wymiary elementów sprawdzić z natury.
10. Materiały:
    - beton: C20/25,
    - stal zbrojeniowa: AI/IIIN,
    - drewno: C24,
11. Wszystkie prace budowlane powinny być wykonane przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz aktualnych Norm i Przepisów.

Uwaga:
– Trzpienie, nadproże, wieniec skala 1:20, wymiary w mm

Jednostka projektowa	***INWESTPROJEKT* Tomasz Mazur** **ul. Sosnowa 1, 27-530 Ożarów** **tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl** **biuro.inwestprojekt@o2.pl**		Ożarów listopad 2015 r.
Inwestor	**Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów**		
Rodzaj budowy	**Budowa budynku garażowego**		**Nr rys.** K-02
Adres obiektu	**dz. nr 1803/549 ul. Ostrowiecka, Ożarów**		Skala 1:20
Rodzaj rysunku	Trzpień TZ1-TZ2, nadproże NZ1, wieniec WZ1	Uprawnienia	Podpis
Projektował Architektura/konstrukcja	mgr inż.arch. Anna Maciantowicz	KL-175/92	
Opracował Architektura/konstrukcja	mgr inż. Tomasz Mazur		