


nr szafy	ROZDZIELNIA TB							
nazwa obwodu		wyłącznik główny prądu	oświetlenie	wyłącznik różnicowo-prądowy obwodów gniazd	gniazdo 400V z wyłącznikiem L-O-P	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazdo 230V zasilanie siłownika bramy wjazdowej
moc [kW]								
nr obwodu			1/TB		2/TB	3/TB	4/TB	5/TB



UWAGA:

1. Zasilanie rozdzielni TB umieszczonej w budynku garażowym od rozdzielni RS-2 w pomieszczeniu wentylatorni zlokalizowanej w budynku szkoły.
2. Przyłącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy pozostają bez zmian. Zapewniona przez PGE Dystrybucja S.A. energia elektryczna w całości pokrywa zapotrzebowanie obiektu.

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA**

Inwestycja:	Budowa budynku garażowego - część elektryczna		P.W. „INSBUD” ul. Leśna 21 27-530 Ożarów
Lokalizacja:	Ożarów ul. Ostrowiecka, działka nr 1803/549		
Temat:	Schemat ideowy rozdzielni TB		
Inwestor:	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szyłki w Ożarowie 27-530 Ożarów, Os. Wzgórze 54		
Branża:	Elektryczna	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	
Sprawdzający:			
Data:	11.2015	Nr rysunku:	E-2