



RZUT KONSTRUKCJI DACHU

skala 1:50



PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:50



ZESTAWIENIE DREWNA:	
krokiew K1	6x16cm
krokiew K2	6x16cm
krokiew K3	6x16cm
krokiew nar. KN1	10x22cm
kleszcze dol.KD1	4x16cm
kleszcze gór.KG1	4x12cm
płatw P1	12x16cm
nakładko NK1	10x10cm
murłata M1	12x12cm
murłata M2	12x12cm
przewiązki	6x16x16cm

Zestwienie nie uwzględnia tęt oraz kontrtęt.

Przed przystępieniem do wykonywania elementów więzby dachowej

dlugości elementów sprawdzić w notulcie.

UWAGA:

- Wzdłuż krokwi należy bić kontrłaty 3x5cm.
- Łaty 3x5cm bić w rozstawie max. co 40 cm.
- W wieńcu zakotwić szpilki stalowe ø16 do montażu murłat w rozstawie maksymalnym co 150cm.
- Podane poziomy murłat, płatwi spoziozomani ich posadowienia.
- Kleszcze należy usztywnić przewiązkami tęczonymi śrubami M10 kl. 4.8.
- Kleszcze KD1 należy tęczyc z krokiami za pomocą śrub 2M12 kl. 4.8.
- Kleszcze KG1 należy tęczyc z krokiami za pomocą śrub 2M12 kl. 4.8.
- Krowie należy tęczyc w kalenicy za pomocą śrub 2M16 kl. 4.8.
- Konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć impregnatami przeciw owadom, grzybom i drobnoustrojom oraz impregnatami przeciwpożarowymi do stopnia nie rozprzestrzeniającego ognia (NRO).

- Uwaga:
- rzut konstrukcji dachu skala 1:50, wymiary w cm
 - szczegóły skala 1:50, wymiary w cm

Jednostka projektowa	INWESTPROJEKT Tomasz Mazur ul. Sosnowa 1, 27-530 Ozarów tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl biuro.inwestprojekt@o2.pl	Ozarów listopad 2015 r.
Investor	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szyłki w Ożarowie Os. Wzgórze 54, 27-530 Ożarów	
Rodzaj budowy	Budowa budynku garażowego	Nr rys. K-03 Skala 1:50
Adres obiektu	dz. nr 1803/549 ul. Ostrowiecka, Ożarów	
Rodzaj rysunku	Rzut konstrukcji dachu	Uprawnienia
		Podpis
Projektował	mgr inż.arch. Anna Maciantowicz	KL-175/92
Opracował	mgr inż. Tomasz Mazur	