

B III 341/8/2008

Ożarów dn. 08.04.2008

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie elewacji i zagospodarowania terenu przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Mazurkiewicza OŻAROWIE”

na podst. art. 38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) udzielam wyjaśnień do następujących zapytań:

pyt. 1 dot. Poz. 18 przedmiaru- prosimy o przedstawienie przekroju gzymsu dekoracyjnego w celu dokładnego wyliczenia kosztów wykonania robót związanych z tą pozycją.

Odp. Gzymsy dekoracyjne- filarki dekoracyjne o wym. 0,60 x 0,60 x 1,00 m w ilości 8 szt. Naprawa i otynkowanie wyprawą elewacyjną cienkowarstwową z gotowej mieszanki suchej jak w kolorze elewacji.

Jednocześnie informuje się, że w przedmiarze robót należy uwzględnić następujące pozycje:

KNR-W2-021603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m [(27,80x2) + (1,12x2)] x 8,00+ (17,12 x 2) x 11,40 = 853,06 m2
NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych [(27,80x2) + (1,12x2)] x 8,00+ (17,12 x 2) x 11,40 = 853,06 m2
AW	Koszt pracy rusztowań [(27,80x2) + (1,12x2)] x 8,00+ (17,12 x 2) x 11,40 = 853,06 m2

Ponadto uzupełnia się zapis w poz. Nr 13 przedmiaru robót, który otrzymuje brzmienie:

13 d.3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi o gr. 8cm metodą lekką- mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki- silikat	m2	946,663	
--------	------------------	---	----	---------	--

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów przedłuża termin składania ofert do dnia 17.04.2008 do godz. 10.00-tej

BURMISTRZ

Marcin Maicher