

***Dotyczy: Termomodernizacja Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie***


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm) Zamawiający udziela odpowiedzi.

***Pytanie 1***

*Proszę o przedstawienie projektu schodów stalowych kompletnie wykończone z dwustronna poręczą 8,50 mb, lub przedstawić podaną pozycję w jednostce, „kg”, ponieważ dana jednostka nie pozwala na dokładnie skalkulowanie pozycji.*

**Odpowiedź 2**

Proste schody jednobiegowe o lekkiej konstrukcji stalowej, stopnie schodowe z blachy ryflowanej lub kratki Vema. Od strony ściany pochwyty stalowy lub drewniany zamocowany do ściany, z drugiej strony barierka o wysokości 1,10m.

  
Marszałek Miasta Ożarów  
Zastępca Burmistrza