

PODANIE NAZWY PRODUCENTÓW OKREŚLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOŚCIOWY I PLASTYCZNY UŻYTYCH MATERIAŁÓW LUB OKREŚLA RODZAJ PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII – NIE JEST WSKAZANIEM PRODUCENTA. WYKONAWCA ROBÓT MOŻE PRZEDSTAWIĆ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY JAKOŚCIOWEJ. PROPOZYCJA TAKA WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA /INSPEKTORA NADZORU. WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY I DOPUSZCZENIA.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano– montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy , pochwytów, drabin zewnętrznych i innych należy bezwzględnie zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie– balustrady, poręcze , pochwyty itp. wykonywać ze stali nierdzewnej.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, ze posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejęscia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
7. Do elementów na dachu należy stosować blache stalową powlekaną w odcieniu opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.
8. Wypełnienia ścian zewnętrznych z betonu komórkowego min. 24cm na zaprawie cieplochronnej + izolacja termiczna (wełna mineralna) 13cm λ–0,038 [W/m2*K]. Współczynnik przenikania ciepła Uc nie może przekroczyc wartości 0,23[W/m2*K].
9. Ściana p.poż REI120 gr 20,5cm, wydzielająca przedsionek systemowa w zabudowie na stalowym stelazu.
10. Pokrycie dachowe z płyty warstwowej 120/165 z rdzeniem poliuretanowym w kolorystyce odcień czerwieni jak na rysunkach elewacji oraz opisie technicznym.
11. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy
12. Drzwi wielokrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m–oznaczone na rys. zestawienia stolarki
13. Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania
14. Zabrania się stosowania do wykończenia wnetrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące

OZNACZENIA NA RYSUNKACH:

- HP 25 — szafka - hydrant p.poż + gaśnica proszkowa
- GWP — Główny wyłącznik prądowy
- Izolacja termiczna:
  - wełna mineralna gr.13cm 0,038- ocieplenie ścian
  - styropian podłogowy gr.15cm 0.036-200- podłoga na gruncie
  - płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 120/165- ocieplenie dachu
  - elementy żelbetowe
- elementy z betonu komórkowego
- ściana p.poż REI120 gr 20,5cm systemowa na stalowym stelażu
- ściana gr.9cm systemowa na stalowym stelażu
- ściana oddzielająca zascenie od widowni w zabudowie lekkiej systemowej z płyt gk do odtworzenia na stalowej podkonstrukcji systemowej
- Elementy podlegające rozbiórce/likwidacji/wymianie

archido
DAMIAN ORANIEC
ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

INWESTOR:	GMINA OZARÓW UL. STODOLNA 1, 27–530 OZARÓW
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKO–GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OZAROWIE
ADRES INWESTYCJI	UL. STODOLNA 3, 27–530 OZARÓW DZ. NR EWID. 1791/3 OBR. –OZARÓW , JEDN. EWID. – OZARÓW
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	**PRZEKRÓJ A-A**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		UPRAWNIENIA	PODPIS
AUTOR PROJEKTU GŁ. PROJEKTANT	mgr inż. arch. Damian Oraniec	SW–54/2009	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Wioleta Borkowska	----------	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	SW–1/2003	
DATA	OSTROWIEC ŚW. GRUDZIEŃ 2017	SKALA: **1:50**	NR ARK.: **A6**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA

Ark.: