

Ożarów dnia 05.03.2014

BIII.271.1.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: **BIII.271.1.2014 Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lasocin gmina Ożarów**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że prostuje odpowiedź nr 3 do zapytania do SIWZ i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:**

W odpowiedziach z dnia 04.03.2014 jest:

Pytanie 3.

Proszę o określenie rodzaju rur do sieci wodociągowej w jakim SDR mają być rury?

Odpowiedź 3.

Należy przyjąć rury SDR-17-PN16.

Powinno być:

Pytanie 3.

Proszę o określenie rodzaju rur do sieci wodociągowej w jakim SDR mają być rury?

Odpowiedź 3.

Należy przyjąć rury **SDR-11-PN16.**

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Sobieraj
Sekretarz Gminy